

B E T

Bescheinigung

über die energetische Bewertung nach FW 309 Teile 1 & 7 für das Fernwärmeversorgungssystem "Fernwärmeversorgung Saarbrücken" der Energie SaarLorLux AG in Saarbrücken

Der Gutachter bescheinigt im Auftrag des Betreibers, der Energie SaarLorLux AG, dem Versorgungssystem folgende Kennzahlen:

Primärenergiefaktor FW 309-1:2023

0,35

(§ 22 Absatz 2 GEG)

nach GEG zu verwenden

Primärenergiefaktor nach Kappung und EE-Bonus

0,35

(§ 22 Absatz 3 GEG)

Emissionsfaktor FW 309-1:2023

0 g/kWh

(Anlage 9 GEG)

Bilanzdatenbasis : **Betriebsdaten (Kalenderjahr 2023)**

ausgestellt am : 06.06.2024

gültig bis ¹⁾ : 05.06.2027

Gutachten ²⁾ vom : 06.06.2024

¹⁾ Bei Änderungen der Anlagenkonfiguration oder des Energieträgermixes, die eine wesentliche Erhöhung des Primärenergiefaktors bewirken, ist mit den Bilanzdaten des Folgejahres oder auf Planungsdatenbasis unverzüglich die betroffene energetische Kennzahl neu zu berechnen und zu bescheinigen.

²⁾ Gutachten B E T; "Gutachten Bestimmung des Primärenergiefaktors des Fernwärmesystems Saarbrücken" nach FW 309-1:2023 und 309-7:2024"; vom 06.06.2024

i.A.


Leipzig, den 06.06.2024

.....
Dipl.-Ing. Jan Klima

Gutachter-Nr.: FW 609 - 110 und FW 611